

Dans ce monde plein d'incertitudes, les prévisions météorologiques sont de la partie. Après la période clémente du 17 au 22 avril 2018 se profile une période plus difficile ; certains des plus courageux qui auront arrêté le chauffage pourront être amenés à demander un ré-allumage à partir du 24 avril, notamment les bâtiments de 1970, qui n'ont pas fait l'objet d'une réhabilitation thermique.

D'autant que le test de l'allumage est positif.

Même pour les plus courageux, la période sera difficile et les prévisions jusqu'au 2 mai ne laissent pas beaucoup d'espoir pour un retournement de situation.

En matière d'économie d'énergie, comme dans bien d'autres d'ailleurs, prenons en compte le bon sens de nos amis belges, via l'ATIC(), pour le bien de notre planète, comme pour celui de notre porte-monnaie.*

Dates	Tmin	Tmax	DJU	Condition 1	Condition 2	Conditions 1 et 2	Arrêt
21/04/2018	12,7	27,4	-2,05	OUI	OUI	OUI	
22/04/2018	13,9	27,3	-2,6	OUI	OUI	OUI	OUI
23/04/2018	10,8	18,5	3,35	NON	OUI	NON	NON
24/04/2018	10,2	17,2	4,3	NON	NON	NON	NON
25/04/2018	9,2	16,3	5,25	NON	NON	NON	NON
26/04/2018	8,2	16,1	5,85	NON	NON	NON	NON
27/04/2018	8	16,6	5,7	NON	NON	NON	NON
28/04/2018	8,5	16,8	5,35	NON	NON	NON	NON
29/04/2018	8,7	16,5	5,4	NON	NON	NON	NON
30/04/2018	8	16,5	5,75	NON	NON	NON	NON
01/05/2018	9,1	17,1	4,9	NON	NON	NON	NON
02/05/2018	9,2	17,3	4,75	NON	NON	NON	NON

Station météorologique

PARIS LE BOURGET

Dates	Tmin	Tmax	DJU	Condition 1	Condition 2	Conditions 1 et 2	Arrêt
21/04/2018	14,9	27,9	-3,4	OUI	OUI	OUI	
22/04/2018	15,5	27,5	-3,5	OUI	OUI	OUI	OUI
23/04/2018	11,1	18,9	3	NON	OUI	NON	NON
24/04/2018	10,3	17,6	4,05	NON	NON	NON	NON
25/04/2018	9,6	16,7	4,85	NON	NON	NON	NON
26/04/2018	8,6	16,5	5,45	NON	NON	NON	NON
27/04/2018	8,6	16,9	5,25	NON	NON	NON	NON
28/04/2018	8,9	17	5,05	NON	NON	NON	NON
29/04/2018	9,1	16,7	5,1	NON	NON	NON	NON
30/04/2018	8,7	16,6	5,35	NON	NON	NON	NON
01/05/2018	9,5	17,2	4,65	NON	NON	NON	NON
02/05/2018	9,5	17,4	4,55	NON	NON	NON	NON

Station météorologique

PARIS MONTSOURIS

Condition 1 Journée avec au plus 2 DJU

Condition 2 Tmax supérieure à 18°C

Arrêt : conditions 1 et 2 validées 2 jours de suite

Date de mise à jour : **21/04/2018**

Copyright BPC 2005

Edité par AFIPRO - 23 Rue de l'Orangerie - 78000 VERSAILLES

TEST pour ALLUMAGE :

Dates	Tmin	Tmax	DJU	Condition 1	Condition 2	Conditions 1 et 2	Allumage
21/04/2018	12,70	27,40	-2,05	NON	NON	NON	
22/04/2018	13,90	27,30	-2,6	NON	NON	NON	NON
23/04/2018	10,80	18,50	3,35	OUI	NON	NON	NON
24/04/2018	10,20	17,20	4,3	OUI	OUI	OUI	NON
25/04/2018	9,20	16,30	5,25	OUI	OUI	OUI	OUI
26/04/2018	8,20	16,10	5,85	OUI	OUI	OUI	OUI
27/04/2018	8,00	16,60	5,7	OUI	OUI	OUI	OUI
28/04/2018	8,50	16,80	5,35	OUI	OUI	OUI	OUI
29/04/2018	8,70	16,50	5,4	OUI	OUI	OUI	OUI
30/04/2018	8,00	16,50	5,75	OUI	OUI	OUI	OUI
01/05/2018	9,10	17,10	4,9	OUI	OUI	OUI	OUI

Station météorologique

PARIS LE BOURGET

Ceux qui ont suivi nos conseils auront réalisés en 2016/2017 une économie de l'ordre de 3,5% par rapport aux dates habituelles du 1/10 au 15/06, choisies par ceux qui partent du principe que les régulations automatiques sont efficaces. Mais c'est précisément parce qu'elles sont efficaces, qu'elles auraient conduit à cette absence d'économie que permet un arrêt effectif.

C'est aussi autant de réduction de CO2 que permet cette méthode Belge d'écologie réelle et non politique.

	allumage	arrêt	DJU PARIS LB
Dates habituelles	01/10/2016	15/06/2017	2296
Conseil AFIPRO	06/10/2016	11/05/2017	2215
Economie de chauffage			3,5%

Bernard PRODHOMME

AFIPRO

23, Rue de l'Orangerie

78000 VERSAILLES

06 15 50 13 68

bernard.prodhomme@afipro.org

L'ATIC, association technique des installateurs de chauffage en Belgique a défini la saison de chauffe selon les critères suivants, d'un bon sens remarquable :

Allumage du chauffage

« La saison de chauffe débute le jour où les deux conditions suivantes sont réunies :

- Au moins 2 degrés jours pour cette journée
- La température extérieure maximum de la journée est inférieure à 18°C.»

Ceci étant, cela n'empêche pas de constater quelquefois que ces deux journées sont suivies d'une semaine de réchauffement sans degrés jours.

En cette période de renchérissement des prix de l'énergie et de volonté de diminuer les rejets de gaz à effet de serre, il serait sage d'attendre encore un ou 2 jours avec ces mêmes 2 conditions.

Arrêt du chauffage

« La saison de chauffe prend fin le jour où les deux conditions suivantes sont réunies :

- Au plus 2 degrés jours pour cette journée
- La température extérieure maximum de la journée est supérieure à 18°C.»

Même si cette journée est suivie d'une semaine avec degrés jours, un rafraîchissement est plus supportable lorsque l'été arrive.

Bibliographie : le REACTIF (LE POINT ENERGIE DE LA REGION WALLONNE)