

Peu de changement depuis la lettre du 29 avril.

Les températures sont toujours fraîches le matin.

Ceux qui ont donné l'ordre d'arrêt supporteront encore des jours difficiles jusqu'au 7 mai, mais les économies n'en seront que plus significatives.

Les autres attendront de nouvelles prévisions, plus stables.

Le test de l'allumage n'est positif que pendant quatre jours, sans changement, ce qui conforte l'avis d'arrêt du 23 avril.

Les nouvelles prévisions proposent un arrêt du chauffage à l'horizon du 13 mai.

En matière d'économie d'énergie, comme dans bien d'autres d'ailleurs, prenons en compte le bon sens de nos amis belges, via l'ATIC(), pour le bien de notre planète, comme pour celui de notre porte-monnaie.*

Dates	Tmin	Tmax	DJU	Condition 1	Condition 2	Conditions 1 et 2	Arrêt
03/05/2019	8	16	6	NON	NON	NON	
04/05/2019	4	11	10,5	NON	NON	NON	NON
05/05/2019	4	13	9,5	NON	NON	NON	NON
06/05/2019	3	14	9,5	NON	NON	NON	NON
07/05/2019	6	17	6,5	NON	NON	NON	NON
08/05/2019	10	18	4	NON	NON	NON	NON
09/05/2019	11	18	3,5	NON	NON	NON	NON
10/05/2019	10	18	4	NON	NON	NON	NON
11/05/2019	9	20	3,5	NON	OUI	NON	NON
12/05/2019	10	21	2,5	NON	OUI	NON	NON
13/05/2019	11	23	1	OUI	OUI	OUI	NON
14/05/2019	12	24	0	OUI	OUI	OUI	OUI
15/05/2019	12	23	0,5	OUI	OUI	OUI	OUI
16/05/2019	12	23	0,5	OUI	OUI	OUI	OUI

Station météorologique

PARIS LE BOURGET

Condition 1 Journée avec au plus 2 DJU

Condition 2 Tmax supérieure à 18°C

Arrêt : conditions 1 et 2 validées 2 jours de suite

Date de mise à jour : 03/05/2019

Copyright BPC 2005

Édité par AFIPRO - 23 Rue de l'Orangerie - 78000 VERSAILLES

Ceux qui ont suivi nos conseils auront réalisés en 2017/2018 une économie de l'ordre de 10% par rapport aux dates habituelles du 1/10 au 15/06, choisies par ceux qui partent du principe que les régulations automatiques sont efficaces. Mais c'est précisément parce qu'elles sont efficaces, qu'elles auraient conduit à cette absence d'économie que permet un arrêt effectif.

C'est aussi autant de réduction de CO2 que permet cette méthode Belge d'écologie réelle et non politique.

	allumage	arrêt	DJU PARIS LB
Dates habituelles	01/10/2017	15/06/2018	2178
Conseil AFIPRO	09/10/2017	18/04/2018	1966
Economie de chauffage			9,7%

Bernard PRODHOMME

TEST pour ALLUMAGE :

Dates	Tmin	Tmax	DJU	Condition 1	Condition 2	Conditions 1 et 2	Allumage
03/05/2019	8,00	16,00	6	OUI	OUI	OUI	
04/05/2019	4,00	11,00	10,5	OUI	OUI	OUI	OUI
05/05/2019	4,00	13,00	9,5	OUI	OUI	OUI	OUI
06/05/2019	3,00	14,00	9,5	OUI	OUI	OUI	OUI
07/05/2019	6,00	17,00	6,5	OUI	OUI	OUI	OUI
08/05/2019	10,00	18,00	4	OUI	NON	NON	NON
09/05/2019	11,00	18,00	3,5	OUI	NON	NON	NON
10/05/2019	10,00	18,00	4	OUI	NON	NON	NON
11/05/2019	9,00	20,00	3,5	OUI	NON	NON	NON
12/05/2019	10,00	21,00	2,5	OUI	NON	NON	NON
13/05/2019	11,00	23,00	1	NON	NON	NON	NON
14/05/2019	12,00	24,00	0	NON	NON	NON	NON
15/05/2019	12,00	23,00	0,5	NON	NON	NON	NON
16/05/2019	12,00	23,00	0,5	NON	NON	NON	NON

Station météorologique

PARIS LE BOURGET

Condition 1 Journée avec au moins 2 DJU

Condition 2 Tmax inférieure à 18°C

Allumage: conditions 1 et 2 validées 2 jours de suite

Date de mise à jour : 03/05/2019

Copyright BPC 2004 Édité par AFIPRO - 23 Rue de l'Orangerie - 78000 VERSAILLES

AFIPRO

23, Rue de l'Orangerie

78000 VERSAILLES

06 15 50 13 68

bernard.prodhomme@afipro.org

L'ATIC, association technique des installateurs de chauffage en Belgique a défini la saison de chauffe selon les critères suivants, d'un bon sens remarquable :

Allumage du chauffage

« La saison de chauffe débute le jour où les deux conditions suivantes sont réunies :

- Au moins 2 degrés jours pour cette journée
- La température extérieure maximum de la journée est inférieure à 18°C.»

Ceci étant, cela n'empêche pas de constater quelquefois que ces deux journées sont suivies d'une semaine de réchauffement sans degrés jours.

En cette période de renchérissement des prix de l'énergie et de volonté de diminuer les rejets de gaz à effet de serre, il serait sage d'attendre encore un ou 2 jours avec ces mêmes 2 conditions.

Arrêt du chauffage

« La saison de chauffe prend fin le jour où les deux conditions suivantes sont réunies :

- Au plus 2 degrés jours pour cette journée
- La température extérieure maximum de la journée est supérieure à 18°C.»



ASSISTANCE FORMATION INFOGERANCE

Même si cette journée est suivie d'une semaine avec degrés jours, un rafraîchissement est plus supportable lorsque l'été arrive.
Bibliographie : le REACTIF (LE POINT ENERGIE DE LA REGION WALLONNE)



AFIPRO

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 10.000 € - RCS VERSAILLES B 788 847 804
SIEGE SOCIAL: 23, RUE DE L'ORANGERIE - 78000 VERSAILLES - TEL.06 15 50 13 68 - E-mail bernard.prodhomme@afipro.org